


ul. H. Kołtątaja



podwórze posesji

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ:

lok. nr 6a

Lp.	POMIESZCZENIE	POW.
1	Pokój (6a)	15,76m <sup>2</sup>
2	Kuchnia (6a)	11,57m <sup>2</sup>
RAZEM		27,33m <sup>2</sup>

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ:

lok. nr 6b

Lp.	POMIESZCZENIE	POW.
3	Pokój/Kuchnia (6b)	15,65m <sup>2</sup>
RAZEM		15,65m <sup>2</sup>

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WSPÓLNEJ:

lok. nr 6, 6a i nr 6b

Lp.	POMIESZCZENIE	POW.
4	Korytarz nr 1	5,94m <sup>2</sup>
5	Korytarz nr 2	14,35m <sup>2</sup>
6	Korytarz nr 3	5,60m <sup>2</sup>
7	Łazienka	5,13m <sup>2</sup>
8	WC	0,88m <sup>2</sup>
RAZEM		31,90m <sup>2</sup>

Uwagi:

- w łazience pion wodociągowy z.w. fi 20 z rozdzielaniem na zlew w kuchni, wannę, umywalkę, grzewacz wody i dolnoprłuk w WC oraz odpływ kanalizacyjny umywalki i wanny spustem w posadzce do pionu w ścianie zewnętrznej;
- WC pion kanalizacyjny fi 100;
- w kuchni lok. nr 6a odpływ kanalizacyjny fi 50, oraz zasilenie z.w. z pionu przy drzwiach wejściowych lok. nr 6;
- c.w. w łazience - elektryczny grzewacz wody 120 l;
- c.w. w kuchni nr 6a - terma gazowa;
- brak oporniarowania wody w obu lokalach;
- ścianki działowe - drewniane z wypełnieniem supremą z obustronną wyprawą tynkiem cem.-wap. (bez siatki), liczne spękania;
- istniejąca stolarka okienna w lokalu nr 6a i 6b - drewniana, okna ościeżnicowe (skrzydła letnie i zimowe), powyżej nadświetla uchylne nasświetla (stolarka do wymiany);
- istniejące ogrzewanie piec kaflowy z grzałką elektryczną w pokoju nr 1, pozostałe pomieszczenia bez ogrzewania
- tablica bezpiecznikowa dla 6a w korytarzu nr 2. W kuchni lok. nr 6b
- zwoj przewodów WLZ (bez tablicy i zabezpieczeń)
- zabezpieczenie przedlicznikowe C 25A dla lok. nr 6a na kl.schod. nr 1
- zabezpieczenie przedlicznikowe C 20A dla lok. nr 6b na kl.schod. nr 2
- gazomierz nr 1. Instalacja gazowa lok. nr 6a dla termy gazowej i kuchenki przewodem przez korytarz lok. nr 6
- wymiary z natury w świetle powierzchni wykonanych

INWENTARYZACJA

		<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> <b>sanit. system. projekt</b> <i>inż. Agata Stankiewicz</i> 20-127 Lublin ul. Wołczyńskich 4/45 tel. 691-161-797 e-mail: agata.stankiewicz@interia.eu	
Zamawiający: Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12			
Obiekt: Pustostan przy ul. Kołtątaja 5 lok. nr 6a i 6b w Lublinie		Data: wrzesień 2015	
Rysunek: Inwentaryzacja		Skala: 1:50	
Opracował: mgr inż. Agata Stankiewicz		Rys nr: 2	
Sprawdził: Jacek Stankiewicz		upr. bud. nr 1286/Lb/90 Lub. Okr. tżbo Inż. Bud. nr LUB/80/4007/02	