

**Zarząd Nieruchomości
Komunalnych
Dział Inwestycji i Remontów
ul. Grodzka 12
20-112 Lublin**

RZ-4113-019/23

Lublin, dn. 2023-03-21

**WARUNKI REMONTU INSTALACJI C.O.
Nr: WM-4 / 224 03/ 2023**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.02.2023, Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. **podaje warunki remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Grygowej 4F w Lublinie:**

- ciśnienia dyspozycyjne i temperatury pracy instalacji wewnętrznej c.o., przyjąć zgodnie z programem pracy istniejących węzłów ciepłych zasilających budynki.
- temperaturę obliczeniową czynnika grzejnego przyjąć 80/55°C.
- instalacje winna być zaprojektowana zgodnie z Wytocznymi Projektowania Instalacji Centralnego Ogrzewania - opracowanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie.
- wykonać projekt regulacji instalacji wewnętrznej c.o. w budynku, uwzględniający zmianę oporów instalacji.
- regulację realizować poprzez montaż i wykonanie nastaw termostatycznych zaworów grzejnikowych i nastawnych zaworów podpionowych.
- w zakresie montażu zaworów z głowicą termostatyczną, regulacyjnych zaworów podpionowych proponujemy zastosować zawory termostatyczne firm Danfoss lub Oventrop, regulacyjne firmy Herz, Oventrop lub Danfoss

Przed przystąpieniem do remontu instalacji c.o. należy uzyskać zgodę właścicieli obiektu na jej przebudowę oraz opracować i uzgodnić z LPEC S.A. projekt zawierający:

- rzuty kondygnacji z rozmieszczeniem zmian przebiegów rurociągów.

Zawory regulacyjne podpionowe należy montować na przewodzie zasilającym.

Uwagi:

1. Niniejsze warunki są aktualne dwa lata od daty ich określenia.
2. Zawory regulacyjne winny być dobrane oraz zamontowane zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta.
3. LPEC S.A. zastrzega sobie prawo kontroli robót budowlano-montażowych w zakresie gospodarki ciepłej.

Otrzymują:

1 x Adresat
1 x TR
1 x RZ-2, a/a

DZIAŁ PRZYŁĄCZEŃ
Kierownik
mgr inż. Grzegorz Oleksy.

WM-4/22403/2023

Łączy nas ciepło